



Arbeidstilsynet

MOTTATT

26 MAR 2018

VÅR DATO
23.03.2018
DERES DATO

VÅR REFERANSE
2018/17258 116129/2018
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER
Arne Morten Tofte tlf 951 83 726

DATAROOM AS
Bygdøy allé 21
0262 OSLO

Att. Finn A. Berntsen



Dokid: 18006981 (18/309-6)
AVSLAG PÅ SØKNAD OM
SAMTYKKE ETTER
ARBEIDSMILJØLOVEN §18-9 -
GNR/BNR 24/10

Vedtak om avslag på søknad og gebyr

Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Gnr 24 bnr 10 - Alvdal - Plassen - Dataroom AS - bygging av datasenter

Vi viser til søknad med dokumentasjon av 15.03.2018 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra dere.

Arbeidstilsynets vurdering

Søknad om samtykke til Arbeidstilsynet skal dokumentere at rammene i bygget er utformet slik at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas på søknadstidspunktet og i fremtiden ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som skal utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold.

I søknaden er det oppgitt at det vil være 10 ansatte ved virksomheten. Søknaden gjelder for administrasjonsbygget og 8 konteinere for produksjon av krypto-valuta. Mottatte tegning viser kun administrasjonsbygget. I dette bygget viser tegningen 4 kontorarbeidsplasser. Hvordan arbeidsplassene i de 8 konteinerne blir fremgår ei. Mottatte tegninger viser at arbeidsplassene ikke er tilrettelagt for yrkeshemmede arbeidstakere. Tiltakshaveren beskriver i sin søknad at arbeidet ikke passer for disse. Arbeidstilsynet vurdering av søknaden er at det fremgår av denne at tilrettelegging ei heller har inngått i planleggingen av prosjektet. Dette er i strid med Arbeidsmiljøloven § 4-4 og § 2-4 i Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Det er også i strid med regjeringens visjon om at Norge skal bli universelt utformet. Regjeringen legger universell utforming til grunn for sitt arbeid og sier bl.a. i sin handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet at universell utforming medfører samfunnskvaliteter som er positive for alle innbyggere og for Norge som samfunn.

Omsøkte bygg mangler også adskilte garderober for kvinner og menn.
Bygget mangler også rom for renhold (bøttekott) .
Dokumentasjon på inneklima og ventilasjon er ei heller medsendt.

Med bakgrunn i en mangelfull søknad som kun viser tegning av administrasjonsbygget, fravær av

POSTADRESSE
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim
Norge

E-POST
post@arbeidstilsynet.no
INTERNETT
www.arbeidstilsynet.no

TELEFON
73 19 97 00

ORGANISASJONSNR
974761211



tilrettelegging for yrkeshemmede samt flere (ovenfor nevnte) mangler har Arbeidstilsynet fattet følgende vedtak.

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir avslag på søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9.

For ordens skyld opplyser vi om at igangsettingstillatelse til byggearbeidene ikke kan gis av kommunen før samtykke er innhentet fra Arbeidstilsynet, jf. plan- og bygningsloven § 21-5.

Med kopi av dette brev gjøres ALVDAL kommune oppmerksom på at Arbeidstilsynets samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 ikke foreligger.

Innbetaling av gebyr

I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se www.arbeidstilsynet.no/gebyr.

Ut fra opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 2b og fastsatt beløpet til kr 2110,50.

Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til deg som tiltakshaver. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinndrevet med tillegg av omkostningsgebyrer.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak og gebyr fra Arbeidstilsynet etter reglene i forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Gi informasjonen videre til verneombudet

Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til representanten for de ansatte.

Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no eller www.regelhjelp.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 73 19 97 00.



Vi ber om at det henvises til vår referanse 2018/17258 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Indre Østland

Runar Hauge
Tilsynsleder
(sign.)

Arne Morten Tofte
overingeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

NORCONSULT AS	Sundberg Bjørn Riset	Postboks 626	1303	SANDVIKA
ALVDAL KOMMUNE	Byggesaksavd.	Nyborg	2560	ALVDAL